

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3 लो0नि0वि0,
गाजीपुर

पत्रांक...655/2016

दिनांक...20-5-2016

सेवा में,

प्रबंधक,

पी0आर0 इटरनेशनल स्कूल,

करीमुद्दीनपुर गाजीपुर।

विषय:-भूकम्परोधी प्रमाण पत्र के सम्बंध में।

संदर्भ:-आपका पत्रांक शून्य दिनांक 21-04-2016

महोदय,

एतद् द्वारा उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपके पी0आर0 इटरनेशनल स्कूल, करीमुद्दीनपुर गाजीपुर के भवन संबंधित भूकम्परोधी प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

20-05-2016
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0
गाजीपुर

.....
क० आ० का० करै ।

स० शिक्षा निदेशक 5/23/5

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

सी०बी०एस०ई० / आई०सी०एस०ई० विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	पी० आर० इंटरनेशनल स्कूल, करीमुद्दीनपुर, गाजीपुर	
	भवन की चेक लिस्ट	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हां
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हां
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊंचा है?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000वर्गमी०) है?	
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हां
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हां
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हां
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी० है?	हां
9.	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो-प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हां (R.C.C)
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हां
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हां
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हां
14.	क्या छिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? छिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हां/नहीं
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हां
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हां
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हां
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हां

19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हां
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हां
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हां
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हां

20.05.2016
 अध्यापिका अनुराधा
 शांति खण्ड - 3 ब्लॉक निम्न वि.
 भागीपुर